

выдан 19 января 2025

Заказчик ООО «Сантехкомплект»

Адрес заказчика 142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50

Заказ-наряд 9.1

Отрубка по накладной № 0262389 от 19.01.25

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ пар- тии	Механические свойства					Пробное давление Р _{пр} МПа (кгс/кв.	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера- тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел текучести, МПа	Относи- тельное удлинение, %	Относи- тельное сужение, %	Удар.вязк. при ____ о С Дж/кв.см				
Переход стальной П К 38х3-25х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	100	0,2	-
Переход стальной П К 38х3-32х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	200	0,2	-
Переход стальной П К 114х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	40	1	-
Переход стальной П К 133х5-76х3,5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6(60)	260	1,6	-
Переход стальной П К 159х4,5-76х3,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	200	1,5	-
Переход стальной П К 159х4,5-114х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6(60)	30	2	-
Переход стальной П К 219х6-76х3,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	34	2,9	-
Переход стальной П К 219х6-108х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	281	2,9	-
Переход стальной П К 273х7-133х4	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	10	6	-
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	36	11	-
Переход стальной П К 377х9-273х7	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	11	20	-
Переход стальной П К 377х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	6	20	-
Переход стальной П К 426х9-325х8	4(40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6(60)	35	23	-
Переход стальной П К О 57х3-38х2	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	375	0,2	-
Переход стальной П К О 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	600	0,2	-
Переход стальной П К О 108х4-57х3	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6(60)	384	0,9	-
Заглушка стальная П 45х2,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	7000	0,1	-
Заглушка стальная П 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6(60)	3000	0,2	-
Заглушка стальная П 76х3,5	4(40)	350	-	505	320	23,9	-	-	6(60)	1000	0,4	-
Заглушка стальная П 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	6(60)	400	1,5	-
Тройник стальной 57х3-45х2,5	4(40)	350	-	490	315	30	-	-	6(60)	100	0,4	-
Тройник стальной 76х3,5-57х3	4(40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6(60)	150	0,8	-
Тройник стальной 89х3,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	500	1,5	-
Тройник стальной 89х3,5-57х3	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6(60)	500	1,5	-
Тройник стальной 108х4-57х3	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	120	2,2	-
Тройник стальной О 108х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	50	2,2	-
Тройник стальной О 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6(60)	20	3	-
Отвод стальной ОтвСт 57х3,5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	гарантируется	1800	0,6	-

Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	84	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	480	15	-
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	1008	1	-
Отвод стальной ОтвСт 89х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	1000	0,7	-

*Переход ТУ ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Переходы по ГОСТ 17378-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

3. Тройники ГОСТ 17376-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9.073-77

4. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хл

ШТАМП

НАЧАЛЬНИК ОТК

ОТК



Гуринович И.М.